



MICKIEWICZA 16

OZNACZENIA:

- projektowana inst. gazowa (lokale)
- projektowana inst. gazowa
- projektowany gazomierz w metalowej szafce wentylowanej
- projektowany zawór odcinający w metalowej szafce wentylowanej
- kuchenka gaz 4-palnikowa
- wentylacja
- projektowany zawór odcinający przed gazomierzem
- czujnik gazu

UWAGA:

- Przed przystąpieniem do wykonywania przebieg należy zapoznać się z przebiegiem kanałów i instalacji elektrycznej.
- Wszystkie przebiegi wykonywać po akceptacji i pod nadzorem inspektora d/s budowlanych.
- Przy wykonywaniu instalacji gazowej należy zachować bezpieczną odległość od urządzeń iskrzących.
- Przejścia przez stropy i ściany wykonać w tulejach ochronnych.
- Pomieszczenia w których są zamontowane urządzenia gazowe muszą posiadać sprawną wentylację - potwierdzenie opinią kominiarską.
- Kuchenki gazowe należy montować w odległości nie mniejszej niż 0,5m od okna od jej krawędzi.
- Kuchenki gazowe należy montować w odległości min. 1,0m od gazomierza w rzucie i 3,0m długości przewodu - w rozwinięciu.
- W części lokali na przedpokojach zabudowa - pawlaczce, należy zapewnić otwieranie drzwi zabudowy.

- Przy gazomierzach zamontować kurki odcinające.
- Gazomierze należy montować na stelażach.
- Należy zapewnić przewietrzanie piwnic, klatek schodowych oraz przedsiónek głównie w miejscach prowadzenia instalacji gazowej. Zapewnić dopływ świeżego powietrza do klatki schodowej z zewnątrz.
- Kratki wentylacyjne na klatkach schodowych należy zamontować w najwyższym miejscu.

UWAGA:

Wykonanie przekuć dla potrzeb wentylacji należy wykonać po uzyskaniu akceptacji inspektora d/s budowlanych.

Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, powinno wyjasnić się je z Jednostką Projektową.

AKPIA-PURT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROZWOJU TECHNIKI Sp. J. 02-992 Warszawa, ul. Brzostowa 100A Adres zakładu: 01-424 Warszawa, ul. Al. Prymasa Tysiąclecia 66 tel./fax: 22 620-25-21, tel. 602 219 722, e-mail: akpia@akpia.com		K. Kamiński i S. Suka NIP 526-011-08-11	
INWESTOR		SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA OGŃSKO V, MICKIEWICZA 4-16 01-517 WARSZAWA	
OBIEKT		BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. MICKIEWICZA 4-16 01-517 WARSZAWA	
NAZWA PROJEKTU		WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU	
NAZWA RYSUNKU		RZUT 1 PIĘTRO CZ.2	
SKALA		1:100	DATA PAŹDZIERNIK 2016
ZESPÓŁ AUTORSKI		BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE	
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Barbara Nowakowska	
opraveno do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodnych		Np. upraw. MP/0504/POCS/12	
OPRACOWAŁ		mgr inż. Bartłomiej Uściński	
SPRAWDZIŁ		Np. upraw. WZ/0477/POCS/10	
PROJEKT BUDOWLANÝ		SANITARNA	07/18 0
data		branża	Np. upraw. realizacja